

Szolec Rogozińskiego 19



Warszawa, dnia 25 STY. 2023

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.613.2.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057)

umarzam w całości postępowanie

w sprawie uzgodnienia w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.) rozwiązań zamiennych zawartych w „Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szolec-Rogozińskiego 19 w Warszawie”, zwanej dalej ekspertyzą, nadesłanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skraju”, ul. St. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, przy piśmie z dnia 23 listopada 2022 r.

Uzasadnienie

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej uznał, iż w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki do podjęcia postępowania w odniesieniu do wymagań § 24 ust. 3 pkt 3c rozporządzenia MSWiA, w kontekście delegacji trybu § 1 ust. 2 tegoż rozporządzenia, gdyż z treści ekspertyzy wynika, że budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany jest do kategorii ZL IV, wraz z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi, funkcjonalnie powiązanymi z resztą budynku. Autorzy ekspertyzy nie wykazali, aby jakiekolwiek przestrzenie w budynku (np. pomieszczenia techniczne itp.) nie były funkcjonalnie powiązane z powstałą częścią budynku, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Zgodnie z deklaracją zawartą w ekspertyzie, „z warunków technicznego przyłączenia budynku do sieci wodociągowej MPWOK, wynika zapewnienie wody w ilości 10 dm³/s.” Ponadto, jednym z rozwiązań, które przewidziano w budynku jest wyprowadzenie nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych. Powyższe uwarunkowania, pozwalają na niezastosowanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – vide § 24 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem przepisu § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV dopuszcza się zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej bezpośrednio z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej

o wydajności nie mniejszej niż 10 dm³/s, bez konieczności zapewnienia zbiorników, o których mowa w ust. 2 i 3.

Reasumując, tut. organ stoi na stanowisku, że w przypadku określania wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, będących przedmiotem ekspertyz technicznych opracowywanych w trybie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), należy brać pod uwagę dopuszczane prawem możliwości kształtowania ochrony przeciwpożarowej budynków (w tym m. in. omawiany § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia MSWiA).

Tym samym Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej uznał, iż w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki materialno-prawne wymienione enumeratywnie w przywołanej podstawie prawnej wniosku strony, zatem brak jest podstaw do wydania postanowienia w trybie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a., w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 poz. 1969) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

W załączeniu:

- Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”
ul. St. Kulczyńskiego 14
02-777 Warszawa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera
Zastępca Komendanta