



**MAZOWIECKI KOMENDANT WÓJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.19.1.2022

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polinezyjskiej 7 w Warszawie*”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Walendę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Pawła Jabłońskiego, nadesłanej przez pełnomocnika - Pana Pawła Jabłońskiego, przy piśmie z dnia 24 stycznia 2022 r. (data wpływu do tut. Komendy 25 stycznia 2022 r.) -

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego wysokiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Polinezyjskiej 7 w Warszawie, polegający na:

1. Wykonaniu w klatce schodowej urządzeń do usuwania dymu w postaci systemu grawitacyjnego z mechanicznym napowietrzeniem, wraz z systemem detekcji dymu;
2. Zamknięciu klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30;
3. Wyposażeniu wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
4. Wydzieleniu piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej,

### pod warunkiem:

1. Oznakowania poszczególnych kondygnacji w obrębie klatki schodowej;
2. Umieszczenia przy wejściu do klatki schodowej wyposażonej w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami 52, znaków informacyjnych, wskazujących na występowanie tej instalacji w jej obrębie.