

UWAGI:
1. Wykonawca prac zobowiązany jest zweryfikować i dopasować wartości zabezpieczeń w rozdz. RA do przekrojów przewodów.

Oznaczenia:

- ZA — –Zegar astronomiczny PCZ–524
- OM — –Ogranicznik poboru mocy In<16A, zakres regulacji obciązenia 200÷2000VA np typu: OM632 F&F lub równoważny.
- CD — –proj. centralki domofonowe kl.1–4
- PF — –Przełącznik faz typ PF–431 lub równoważny.

Oznaczenia opraw: wg planów.

UKŁAD SIECI TN–C–S
System dodatkowej ochrony od porażeń:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Projektował Jakub WOJNAR upr. MAZ/0256/PWOE/06	*Opracował* Artur KOWALIK -	*Obiekt* Budynek mieszkalny ul. Strzeleckiego 1; Warszawa REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚCI WSPÓLNEJ -AKTUALIZ.
Podpis	*Podpis*	*Inwestor* Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju", ul. Kulczyńskiego 14, Warszawa
ELWOJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTY www.elwoj.com		*Tytuł rysunku:* Schemat obwodów administracyjnych kl. 1-2 oraz 3-4

Numer rysunku:	*Format*	*Branża*	*Skala*	*Data*
EL-3	A3	ELEKTR.	-	06.2022